



Ministero dell'Interno
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
REGGIO EMILIA
"Vallum igni insuperabile"

Area Prevenzione tel 0522 325408

Ai Sigg. Sindaci della Provincia di R.E.

LETTERA CIRCOLARE

e, p.c.: Al Sig. Prefetto di Reggio Emilia

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile

COM-RE

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0003350 del 26/03/2013

Oggetto: Indirizzi di prevenzione incendi per le aree mercadali, fiere commerciali e manifestazioni varie a carattere temporaneo, svolte lungo le vie cittadine.

Si fa seguito alle varie richieste di chiarimenti ed indirizzi utili ai fini della sicurezza delle attività mercadali e fieristiche lungo le vie cittadine, per ribadire, come noto, che tali attività di pubblico esercizio ancorchè itineranti, allo stato della legislazione non risultano assoggettate ai controlli ed alle autorizzazioni antincendio da parte del C.N.VV.F.. Conseguo che non sussiste alcuna specifica normativa in materia.

Naturalmente da contatti avuti con il Dipartimento VV.F. non si esclude che sulla scia emozionale dell'ultimo grave incidente del giorno 9 u.s. in Guastalla, il Ministero dell'Interno possa, quale Organo competente, disporre l'elaborazione di una linea guida in materia, così da confortare gli Enti Comunali chiamati ad esprimersi nell'ambito dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, da parte dei venditori ambulanti in genere.

Pur tuttavia nelle more si reputa opportuno fornire i seguenti suggerimenti tecnici, che ovviamente non hanno carattere esaustivo ma di semplice indirizzo precauzionale. Nel dettaglio si è dell'avviso che per ciascun veicolo attrezzato con impianto di cottura a gas, il titolare dovrebbe esibire:

- a) dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/90 e s.m.i.,
- b) certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del g.p.l. e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del D.M. 19/08/96);
- d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione.

In generale poi, sarebbe utile prestare attenzione ai seguenti accorgimenti:

- 1) ogni ambulante dovrebbe possedere almeno: un estintore a polvere da 6 kg, in regola con la revisione semestrale di efficienza; nonché una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;

Sede Centrale		Via Canalina, 8			C.F. 80011570357	
CENTRALINO	Tel. 0522 325411	Fax. 0522 293826	SEGRETERIA	Tel. 0522 325442	Fax. 0522 325454	
			URP	Tel. 0522 325412	"	

Orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14:30 alle 16:30
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 09:00 alle 12:00




Ministero dell'Interno
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco
REGGIO EMILIA
 "Vallum igni insuperabile"

- 2) i veicoli dotati di impianto a gas per la cottura di alimenti dovrebbero osservare una distanza di almeno 20 metri dai fabbricati, e di 6 metri da aperture sotto il livello del praticabile esterno, da altre bancarelle e/o veicoli di vendita (analogia punti 7.1 e 7.2 del D.M. 19/08/96);
- 3) sui veicoli dotati di impianto a gas non possono essere tenuti bidoni di g.p.l. non allacciati agli utilizzatori e/o collocati all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato;
- 4) la portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli può essere uguale o inferiore a 35 kw e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
- 5) i criteri che precedono devono essere osservati anche per gli impianti non inseriti stabilmente sui veicoli;
- 6) il lay-out di collocazione dei veicoli e/o dei banchi di vendita dovrebbe essere valutato preventivamente su tavola grafica in scala, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti (analogia punto 7.1 D.M. 19/08/96);
- 7) i titolari delle unità di vendita ambulante dovrebbero conoscere ed osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio, (analogia al punto 7.5 del D.M. 19/08/96 ed aver partecipato ad un corso di almeno 4 ore di formazione e addestramento in materia di prevenzione a lotta antincendio, documentato con apposito attestato;
- 8) l'ufficio comunale competente alla emissione dell'autorizzazione dovrebbe pianificare tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio, in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche di ciascuna manifestazione, che specifichi in particolare:
 - i controlli e l'acquisizione delle documentazioni;
 - gli accorgimenti per prevenire gli incendi di cui al precedente punto 7);
 - gli interventi di manutenzione e allestimenti impiantistici provvisori;
 - l'informazione e l'addestramento dei venditori;
 - le istruzioni per il pubblico;
 - le procedure da attuare in caso di incendio.

Tale ultimo documento dovrebbe essere fornito in copia, unitamente all'autorizzazione comunale, a ciascun venditore.

Il Responsabile dell'Area
 (S.D.A.C.E. Dott. Rosario ARIGO')



Il Comandante Provinciale
 (Dott. Ing. Ugo D'ANNA)

/lg

Sede Centrale		Via Canalina, 8		C.F. 80011570357	
CENTRALINO	Tel. 0522 325411	Fax. 0522 293826	SEGRETERIA	Tel. 0522 325442	Fax. 0522 325454
			URP	Tel. 0522 325412	"

Orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14:30 alle 16.30
 Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 09:00 alle 12:00